

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 50139 din 20.07.2022

privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în Compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrala termică din cadrul proiectului : „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Școala de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Analizând referatul de aprobare nr. 50140 din 20.07.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 50213 din 21.07.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. __ din __.07.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al Comisiei pentru buget - finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al Comisiei juridice.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Având în vedere Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P118/99, aprobat prin Ordinul 27/N din 7.04.1999 al MLPAT;

În temeiul dispozițiilor art.(29 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) și alin. (10) lit.a), ale art. 139, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă măsurile de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în Compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrala termică din cadrul proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Școala de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman”.

Art. 2. Măsurile de protecție compensatorii prevăzute în proiectul tehnic (PTh) și în Scenariul de Securitate la Incendiu (SSI) sunt următoarele:

- Perete Centrală termică dinspre Sala de sport din structură metalică termoprotejată cu vopseluri termosfumante (*RF 180 minute*), cu închidere din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C₀(CA₁), clasa de reacție la foc A_{2-s1d0}, rezistența la foc 180 minute.
- Acoperiș autoportant (cu rol de planșeu) pe adâncimea de 5m de la peretele dinspre Sala de sport structură metalică termoprotejată cu vopseluri termosfumante (*RF 60 minute*), cu învelitoare din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C₀(CA₁), clasa de reacție la foc A_{2-s1d0}, rezistența la foc 60 minute.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe site-ul propriu www.primariaroman.ro.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor și autorităților interesate.

INIȚIATOR
Primarul municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor locali în funcție _____ Voturi „pentru” _____

Nr. total al aleșilor locali prezenți _____ Voturi „împotriva” _____

Nr. total al aleșilor locali absenți _____ Abțineri _____

Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbateri și la vot _____



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro



Emitent: Cabinet Primar
Nr. 51140 din 20.07.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în Compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrala termică din cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Școala de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman"

Municipiul Roman implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Școala de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman" prin Programul Operational Regional 2014-2020, Componentă 1 - Apel : POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

În vederea obținerii autorizației de construire, în prezent, se fac demersurile necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism nr. 446 din 12.10.2020.

În normativul P118/1999, prin reglementarea tehnică aprobată prin Ordinul 27/N din 7.04.1999 al MLPAT, Tabelul 2.2.2. se specifică că distanțele minime de siguranță între două clădiri cu Grad II de rezistență la foc este de minimum 6 m.

Având în vedere că proiectul prevede eficientizarea energetică a Sălii de Sport și a corpului B al Școlii de Artă "Sergiu Celibidache", reabilitare scenă spectacol și amenajări exterioare ale terenului, iar distanța dintre clădiri și centrala termică este mai mică decât prevăd normativele în vigoare, în scenariul de securitate la incendiu întocmit în conformitate cu prevederile Anexa nr.1 din

Ordinul M.A.I. 129/2016 au fost impuse măsuri compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente.

În normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P118/1999 se specifică următoarele: „*În cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili distanțe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective, dacă adoptă măsuri de protecție compensatorii stabilite prin proiect și scenarii de siguranță la foc*”.

În vederea obținerii avizului de securitate la incendiu se impune aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a măsurilor de protecție compensatorii pentru Centrala Termică – clădire Sală de Sport existentă pe amplasament cu SC = 24.60 mp, conform planului de situație.

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis către Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot.

Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604



**Emitent: Serviciul Managementul Proiectelor
Nr. 50213 din 21.07.2022**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea
măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor
minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în
Compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrala termică
din cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea
infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Școala
de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman"**

Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard Achiriloaei, prin care se propune aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în Compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrala termică din cadrul proiectului „**Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Școala de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman**”, facem următoarele precizări:

În vederea obținerii autorizației de construire, în prezent, se fac demersurile necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism nr. 446 din 12.10.2020.

În normativul P118/1999, prin reglementarea tehnică aprobată prin Ordinul 27/N din 7.04.1999 al MLPAT, tabelul 2.2.2. se specifică distanțele minime de siguranță față de clădirile învecinate. Distanța minimă între două clădiri de grad II de rezistență la foc este de minimum 6 m. Clădirile există pe amplasament și proiectul prevede eficientizarea energetică a Sălii de Sport și a corpului B, reabilitare scenă spectacol și amenajări exterioare ale terenului.

În cadrul Scenariului de securitate la incendiu al proiectului nr. 19/2022 elaborat în conformitate cu prevederile Anexa nr.1 din Ordinul M.A.I. 129/2016 de S.C. BONELLO PROIECT S.R.L, S.C. ACSA PROIECT S.R.L., S.C. INSTALEST PROIECT S.R.L, verificat de domnul verificator de proiecte atestat MLPAT Lulciuc P. Lulcel se propun următoarele măsuri compensatorii:

- Perete Centrală termică dinspre Sala de sport din structură metalică termoprotejată cu vopseluri termosfumante (*RF 180 minute*), cu închidere din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C₀(CA₁), clasa de reacție la foc A_{2-s1d0}, rezistența la foc 180 minute.
- Acoperiș autoportant (cu rol de planșeu) pe adâncimea de 5m de la peretele dinspre Sala de sport structură metalică termoprotejată cu vopseluri termosfumante (*RF 60 minute*), cu învelitoare din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C₀(CA₁), clasa de reacție la foc A_{2-s1d0}, rezistența la foc 60 minute.

În vederea depunerii la ISU Neamț a documentației complete în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu se impune aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a măsurilor de protecție compensatorii specificate mai sus.

Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal și oportun și recomandăm aprobarea lui.

Șef Serviciu Managementul proiectelor
Nadia CÎRCU