

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL NEAMȚ**  
**MUNICIPIUL ROMAN**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE**

**Nr. 162 din 27.07.2022**

**privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în Compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrala termică din cadrul proiectului : „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Școala de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman”**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;**

Analizând referatul de aprobare nr. 50140 din 20.07.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 50213 din 21.07.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 95 din .07.2022 al Comisiei pentru buget - finanțe, precum și avizul favorabil nr. 181 din 25.07.2022 al Comisiei juridice.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Având în vedere Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P118/99, aprobat prin Ordinul 27/N din 7.04.1999 al MLPAT;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) și alin. (10) lit.a), ale art. 139, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă luarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrală termică din cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Școala de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman”

**Art. 2.** Măsurile de protecție compensatorii prevăzute în proiectul tehnic (PTh) și în Scenariul de Securitate la Incendiu (SSI) sunt următoarele:

- Perete Centrală termică dinspre Sala de sport din structură metalică termoprotejată cu vopseluri termosfumante (*RF 180 minute*), cu închidere din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C<sub>0</sub>(CA<sub>1</sub>), clasa de reacție la foc A<sub>2-s1d0</sub>, rezistența la foc 180 minute.
- Acoperiș autoportant (cu rol de planșeu) pe adâncimea de 5m de la peretele dinspre Sala de sport structură metalică termoprotejată cu vopseluri termosfumante (*RF 60 minute*), cu învelitoare din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C<sub>0</sub>(CA<sub>1</sub>), clasa de reacție la foc A<sub>2-s1d0</sub>, rezistența la foc 60 minute.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe site-ul propriu [www.primariaroman.ro](http://www.primariaroman.ro).

**Art. 4.** Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor și autorităților interesate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Consilier,  
Iulia HAVRICI TOMȘA**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**Secretarul General al Municipiului Roman,  
Gheorghe CARNARIU**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor locali în funcție	<b>21</b>	Voturi „pentru”	<b>20</b>
Nr. total al aleșilor locali prezenți	<b>20</b>	Voturi „împotrivă”	<b>0</b>
Nr. total al aleșilor locali absenți	<b>1</b>	Abțineri	<b>0</b>
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot			<b>_0</b>